

## Информация

О внеплановой выездной проверке управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

Проверка проводилась с 06.04.2023 г по 19.04.2023 г. на основании решения руководителя управления А.А.Кокоулина о проведении внеплановой проверки №98 от 04.04.2023 г, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 44230041000105635893.

По итогам проверки получено предписание № 667-01 от 19.04.2023 г о нарушении СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: относительная влажность воздуха на пищеблоке и в обеденном зале составила 33,4% и 38% соответственно, при норме 40-60%.

Директор школы:

Е.А.Коновалова



Предписание исполнено, нарушение устранено.

Директор школы:

Е.А.Коновалова

